

**ПАСПОРТ**  
готовности к отопительному периоду 2017–2018 гг.

Выдан Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание МКДОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования» Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского 302

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:  
Акт проверки готовности к отопительному периоду

от 29 августа 2017г.

И.о. директора \_\_\_\_\_



Парамонова Т.С.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018г.г.

«29» августа 2017г.  
(дата составления акта)

г. Людиново  
(место составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

От «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г. № \_\_\_\_\_

в соответствии с Постановлением № \_\_\_\_\_ проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018г.г. от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г. утверждённым

Заместителем главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» О.Н.Аршевским

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводившего проверку готовности к отопительному периоду)

с «\_\_» августа 2017г. по «\_\_» августа 2017г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении провела

Проверку готовности к отопительному периоду ООО «Людиново Сантехмонтаж»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МКДОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования» г. Людиново

**Вывод:** В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: МКДОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования» г. Людиново готов к отопительному периоду 2017-2018гг.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Е.И. Шаров  
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ Парамонова Т.С.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Митрохова Т.В.  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Тимошкин М.В.  
(подпись, расшифровка подписи)

Старший государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Калужской области \_\_\_\_\_ В.С.Кузнецов

Начальник промышленной безопасности по Калужской области \_\_\_\_\_ С.В.Шмарёв



Акт №1  
о готовности внутренних сетей отопления  
МКДОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования»

« 29 » августа 2017г.

Мы нижеподписавшиеся:

И.о. директора МКДОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования»  
Парамонова Т.С.; генеральный директор ООО «Людиново Сантехмонтаж»  
Тимошкин М.В. составили настоящий акт в том, что было произведено гидравлическое  
испытание тепловых сетей МКДОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования»  
расположенный по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского д.302

Результаты испытания и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление поднято до требуемого по инструкции 6 атмосфер, при этом:
  - а) по истечении 15 минут после отключения пресса, стрелка упала до нормы, в пределах нормы;
  - б) удельная утечка воды на 1 м<sup>3</sup> объема не превышала нормы.
2. Состояние люков на внешних сетях (исправны, доступны для ремонта и проверки; запорная арматура, воздушные краны и спускные краны установлены и исправны).
3. Промывка сети и систем не производилась.

Заключение: тепловые сети и системы отопления к эксплуатации в зимних условиях приняты.

И.о. директора МКДОУ ДО ППМС  
«Центр диагностики и консультирования»

Парамонова Т.С.

Генеральный директор  
ООО «Людиново Сантехмонтаж»

М.В. Тимошкин

